



INSTITUT ZA NEONATOLOGIJU

BEOGRAD, Ul. kralja Milutina br.50

Telefoni: Direktor Instituta 3615-049

Pomoćnik direktora 3615-046

Fax: 3619-045 - E-mail: office@neonatologija.rs

Broj: 1132/8

Datum: 07.06.2013.

"MLS EXING", d.o.o.

Beograd

Trstenjakova 3

Predmet: Odgovor na zahtev za dodatno objašnjenje konkursne dokumentacije

Preduzeće "MLS EXING", d.o.o.Beograd, Trstenjakova 3, poslalo je „Zahtev za dodatnim pojašnjenjem u vezi javne nabavke dizel agregata i instalacija (JN 4/2013), od 05.06.2013. godine, sa pitanjima:

1. U vezi DODATNIH uslova koje ste propisali i kao firma koja se 20 godina bavi poslovima vezanim za agregate, tvrdimo da nijedna firma u Srbija, sve sa Tehnox-om nije u mogućnosti da ispunji tražene uslove. Ovo se odnosi na sledeća pitanja:
 - Da li servisna vozila iz tačke 2. stav b, mogu da budu bilo koje namene ili moraju da budu specijalizovana za servis agregata? (Prema broju prodatih agregata ona firma koja ima više od dva servisna vozila, više nego sigurno ima veoma loš proizvod).

Odgovor:

Servisna vozila ili terenska vozila mogu da dođu u obzir. Nama je veoma bitno da imamo pouzdanog partnera koji će moći u svako doba da nam izađe u susret, jer ustanova kojoj nudite agregat zahteva non-stop pouzdano napajanje. U Institutu za neonatologiju možete da se upoznate sa potrebama Investitora kome nudite uređaje.

- U vezi tačke 2. stav b, pitamo da li se rezervni delovi odnose samo na agregate ili mogu biti rezervni delovi za bilo šta, recimo za građevinske mašine ili kombajne? (Ja lično nikada ne bih radio sa direktorom koji ima rezervne delove za agregate od 500.000 €, zato što potpuno sam siguran nije normalan.

Odgovor:

Potrebno je da ima lager rezervnih delova za agregate, mašinekoje Vaša firma prodaje.

- Da li se 500.000 € odnosi na nabavnu ili prodajnu cenu.

Odgovor:

Odnosi se na nabavnu cenu Vašeg lagera.

- U vezi tačke 3.a, pitanje je da li 10 serviseri, mogu biti bilo koje specijalnosti ili se zahteva dokaz o obučenosti, obuci kod Proizvođača agregata. Ovakvi specijalizovani treninzi su predpostavljam jedino prihvatljivi za vas?

Odgovor:

Potrebno je da serviseri imaju sertifikate od proizvođač opreme koji se odnose na servisiranje, održavanje i puštanje u rad ponuđene opreme. Mi ne možemo da preciziramo koji vrstu treninga mora da imate jer svaki proizvođač ima svoje procedure. Bilo bi diskriminišuće sa naše strane da precizno tražimo neke sertifikate, jer ne znamo šta koji proizvođač poseduje.

- U vezi tačke 3.a i b, zahtev za 3 godine neprekidnog rada je neprihvatljiv, neopravdan i diskriminatoran. Ako je cilj bio da se dokaže iskustvo a ne vernost firmi, to ste mogli da učinite sa potvrđama o završenom treningu kod Proizvođača, a da MA obrazac pokaže da radnici nisu zaposleni zbog ovog posla. Da li prihvatate da se to izmeni?

Odgovor:

Ne prihvatamo.

- U vezi tačke 4.b, da li se standardi odnose na punuđača ili proizvođača.

Odgovor:

Za oba pravna lica je potrebno dostaviti dokumentaciju.

2. Na kraju Tehničke specifikacije se zahteva cena za „održavanje na mesečnom nivou... Na koliko godina bi se odnosila cena? Podrazumevamo da se radi o 11 mesečnih i jednom godišnjem servisu.

Odgovor:

Cena se odnosi na dužinu trajanja garancije na uređaj. Dobro podrazumevate koliki broj pregleda je potreban.

3. U delu Instalacioni radovi, Tehničke specifikacije, nisu date količine, taki da nije moguće ponuditi radove. Zato molimo da nam obezbedite projekat, kao i obilazak mesta ugradnje. Takođe, zbog pojačanih nadzora građevinske inspekcije, pitamo da li će radovi biti prijavljeni?

Odgovor:

Dostavljamo dopunjenu tabelu instalacionih radova u kojoj su navedene i potrebne količine radova:

Radovi na ugradnji

1. GRAĐEVINSKI RADOVI					
	Opis radovi	Jedinica mere	Količina	Jedinična cena	Ukupna cena
1,1	Priprema terena i iskop zemlje za izradu temelja za smeštaj agregata	pauš	1		
1,2	Izrada armiranog betonskog postolja za agregatsko postrojenje, odgovarajuće nosivosti, dimenzije 500 x150 x 30 cm	pauš	1		
1,3	Isporuka i ugradnja 2 kom plastičnih cevi dimenzija Ø120 za prolaz kablova ispod postolja	m	6		
1,4	Izrada betonske staze oko postolja agregata za opsluživanje uređaja, širina staze 80cm	pauš	1		

1,5	Mašinsko bušenje otvora u podu i zidovima neophodnih za prolaz kablova	pauš	1		
1,6	Utovar i odnošenje nastalog šuta na deponiju, sređivanje terena	pauš	1		
UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI:					

2. ELEKTROENERGETSKI RADOVI

	Opis radovi	Jedinica mere	Količina	Jedinična cena	Ukupna cena
2,1	Isporuka i polaganje energetskog kabla PPOO 4x120 mm ² od RO do generatorskog priključka na agregatu, komplet sa izradom kablovskih završnica	m	40		
2,2	Isporuka i polaganje komandno signalnih kablova PPOO 3x 2,5mm ² od RO do generatorskog priključka na agregatu	m	80		
2,3	Isporuka i postavljanje PNK 200 regala komplet sa pričvrsnim materijalom i poklopcem, regali se montiraju trasom kablova.	m	60		
2,4	Isporuka i izrada temeljnog uzemljivača sa ugradnjom sonde i prstena od pocinkovane trake 35x3mm	m	30		
2,5	Isporuka i polaganje energetskog uzemljivačkog kabla PPOO 1x120 mm ² od RO sabirnice do generatorskog priključka na agregatu, komplet sa izradom kablovskih završnica	m	40		
2,6	Demontaža postojećeg ormana automatike tip RADE KONČAR	pauš	1		
2,7	Prevezivanje postojećih kablova i povezivanje na novi orman automatike.	pauš	1		
2,8	Zaštita prodora kablovskih trasa kroz različite PP sektore - zatvaranje otvora VUNIZOLOM TP-5 (E90), gletovanje ispunjenog otvora PLAMALOM-K, premazivanje kablova sa obe strane prodora PLAMALOM-S.	kom	4		
2,9	Ispitivanje instalacije i izrada atesta	kompl	1		
2,10	Isporuka i ugradnja senzora min- max nivoa goriva i pumpe za pretakanje goriva	kom	1		
UKUPNO ELEKTROENERGETSKI RADOVI:					

3. PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI

3,1	Isporuka eurodizel goriva za prvo puštanje i probu	l	200		
3,2	Ispitivanje ugrađene opreme, dostavljanje sertifikata sa merenja, puštanje u rad opreme, obuka osoblja	pauš	1		

3,3	Demontaža postojećeg agregatskog postrojenja, komplet sa pratećom opremom, iznošenje iz prostorije i odvoz na zadanu lokaciju u Beogradu.	pauš	1	
UKUPNO PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI:				

Napomena : Ponuđač treba da ponudi otkup starog agregata

Takođe vas obaveštavamo da možete da obiđete lokaciju ugradnje agregata, radnim danima u periodu od 08,00 do 15,00 časova.

Radovi će biti prijavljeni.

I ako nam je poznata muka Kupca da nabavi opremu kakvu želi, ovoga puta zaista imate izbor i samim tim ne možemo se pomiriti sa ovako sastavljenim tenderskim zahtevom, koji u potpunosti odstupa od duha novog Zakona o javnim nabavkama. Diskriminacija firmi kao što je MLS Exing, nedvosmisleno pokazuje ili nedostatak informisanosti ili lošu nameru, pa ćemo u slučaju negativnog odgovora na ova pitanja, biti prinuđeni da iskoristimo dalja prava koja nam dozvoljava Zakon o javnim nabavkama.



PREDSEDNİK KOMISIJE ZA JAVNU NABAVKU
DIZEL ELEKTROAGREGATA I INSTALACIJA

Radovan Puac
Radovan Puac, šef tehničke službe